Субмодули расширения

Содержание

Субмодули расширения

Типы субмодулей

Субмодуль аналоговых входов АІ

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль аналоговых входов / выходов АЮ

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль измерения температуры ТМР

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль измерения температуры ТМР4

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль измерения температуры ТМР4L

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала ТМС

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль дискретных входов DI

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль дискретных входов DI6

Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:

Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:

Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6

<u>Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6</u>

<u>Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6</u>

Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L

Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L

Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3

Технические характеристики субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R

Назначение контактов разъемов субмодуля

Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4

Назначение контактов разъемов субмодуля

<u>Субмодуль энкодера ENI</u>

Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI

Субмодуль интерфейсов RS-485

Терминирование линии

Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения

<u>Субмодуль интерфейсов CAN</u>

<u>Терминирование линии</u>

Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения

Субмодуль модема GPRS

Работа модема

Технические характеристики и схема подключения

1 Субмодули расширения

Прибор имеет модульную архитектуру, позволяющую устанавливать в слоты расширения субмодули ввода-вывода различного типа.


Всего можно установить до шести субмодулей ввода-вывода. Слоты имеют условное обозначение «А», «В», «С», «D», «Е» и «F».



Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.



Не допускается протекание по цепям прибора паразитных токов и перенапряжений, вызванных некачественным заземлением подключенного оборудования и другими причинами. При необходимости следует использовать внешние устройства гальванической изоляции.




1.1 Типы субмодулей

Обозначение	Описание	Тип	Примечание	
	Субмодули аналоговых входов/выходов			
Al	4 входа	Ток: 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА	Погрешность измерения 0.5 %	
AIO	2 входа	Напряжение: 0-10 В	Погрешность измерения 0.5 %	
/ " "	2 выхода	•	Для токового выхода R _н ≤ 500 Ом	
		Термосопротивления:	$R_{max} = 3900 \text{ Om}$	
ТМР	2 входа	Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П.	$U_{\text{max}} = \pm 70 \text{ MB}$	
11	2 входа	Термопары: TXK(L), TЖK(J), THH(N), TXA(K),	Точность 0.5 %	
		$T\Pi\Pi(S,R)$, $T\Pi P(B)$, $TBP(A-1, 2, 3)$, $TMK(T)$	104110618 0.5 /0	
TMP4	4 входа	Термосопротивления:	$R_{max} = 3900 \text{ Om}$	
11 4	т влода	Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50Π, 100Π.	Точность 0.5 %	
TMP4L	4 входа	Термосопротивления:	$R_{max} = 450 \text{ OM}$	
TIME 4L	4 входа	Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.	Точность 0.25 %	
		Канал 1: Термосопротивления:	$R_{max} = 3900 \text{ Om}$	
		Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П.	$U_{\text{max}} = \pm 70 \text{ MB}$	
TMC	2 входа	Термопары: TXK(L), TЖK(J), THH(N), TXA(K),	Точность 0.5 %	
TIMIC	2 входа	$T\Pi\Pi(S,R)$, $T\Pi P(B)$, $TBP(A-1, 2, 3)$, $TMK(T)$	10410018 0.5 /0	
		Канал 2: Постоянное напряжение +/-1600мВ	$U_{\text{max}} = \pm 1600 \text{ MB}$	
		канал 2. Постоянное напряжение т/-1000мв	Точность 0.5 %	
		Субмодули дискретных входов	в/выходов	
DI	4 входа	Сухой контакт	Групповая опторазвязка	
DI .	4 входа	CYXON KOHTAKT	$U_{\text{комм.}} = 24 \text{ B, } I_{\text{комм.}} = 1 \text{ MA}$	
DI6	6 входов	Сухой контакт	Групповая опторазвязка	
Dio	о входов	Cyxou kontakt	$U_{\text{комм.}} = 24 \text{ B, } I_{\text{комм.}} = 1 \text{ MA}$	
DO.	4	0	Групповая опторазвязка	
DO	4 выхода	Открытый коллектор	$U_{KOMM.} = 24 \text{ B, } I_{KOMM.} = 200 \text{ MA}$	
CIM	2	C	Опторазвязка с переключением через ноль	
SIM	2 выхода	Симистор	$U_{KOMM.} = -220 \text{ B, } I_{KOMM.} = 2 \text{ A}$	
CINAD			Опторазвязка с переключением через ноль	
SIM3	3 выхода	Симистор	$U_{KOMM.} = -220 \text{ B, } I_{KOMM.} = 2 \text{ A}$	
R	2 выхода	Контакты реле	$U_{KOMM} = \sim 220 \text{ B}, I_{KOMM} = 2 \text{ A}$	
R4	4 выхода	Контакты реле	$U_{KOMM} = \sim 220 \text{ B}, I_{KOMM} = 2 \text{ A}$	
		Открытый коллектор	Групповая опторазвязка	
DO6	6 выходов	(управление шаговым двигателем)	$U_{KOMM} = 24 \text{ B}, I_{KOMM} = 200 \text{ MA}$	
			Групповая опторазвязка	
DO6L	6 выходов	Открытый коллектор	$U_{KOMM.} = 24 \text{ B}, I_{KOMM.} = 200 \text{ MA}$	
			Групповая опторазвязка	
ENI	2 двухфазных вхо	да Сухой контакт	$U_{\text{KOMM}} = 24 \text{ B}, I_{\text{KOMM}} = 1 \text{ MA}$	
		Интерфейсные субмоду	NOTE:	
		.,,,,	Может быть установлен только один субмодуль.	
	-	2 22 42	Одновременная работа с субмодулем GPRS не	
RS-485	2 канала	2 × RS-485	допускается	
			Групповая опторазвязка. Скорость до 230400 бит/с	
 .	_		Может быть установлен только один субмодуль.	
CAN	1 канал	1 × CAN	Групповая опторазвязка. Скорость до 1 Мбит/с	
			Может быть установлен только один субмодуль в слот А.	
GPRS		1 × GPRS	Одновременная работа с субмодулем 485 не	
			допускается	


1.2 Субмодуль аналоговых входов АІ

Субмодуль аналоговых входов АІ предназначен для ввода до четырех унифицированных аналоговых сигналов тока и напряжения. Каждый канал может быть индивидуально настроен на прием токового сигнала или сигнала напряжения.

1.2.1 Технические характеристики субмодуля



Примечание: Конт.2 разъемов X1 и X2 объединен и соединен с общим прибора.



Примечание:

Конт.2 разъемов X1 и X2 объединен и соединен с общим прибора.

Схема подключения субмодуля аналоговых входов АІ

Технические характеристики субмодуля аналоговых входов AI:

Параметр	Значение	
Число входных каналов	4	
Тип входных каналов	Ток: 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА Напряжение: 0-10 В	
Предел основной приведенной погрешности, %	0.5	
Входное сопротивление канала измерения тока, Ом	100	
Входное сопротивление канала измерения напряжения, не менее, к	Ом 70	
Постоянная времени измерения, мс	67	
Время опроса субмодуля, не более, мс	10	
Гальваническая изоляция	Отсутствует	
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА	0 (отсутствует)	

1.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля аналоговых входов AI:


Разъе	ем Контакт	Назначение
	1	Аналоговый вход 1
X1	2	Общий*
	3	Аналоговый вход 2
	1	Аналоговый вход 3
X2	2	Общий*
	3	Аналоговый вход 4

^{*}Общие контакты субмодуля соединены между собой.

1.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов АЮ

Субмодуль аналоговых входов / выходов AIO предназначен для ввода двух и вывода двух аналоговых унифицированных сигналов тока и напряжения. Каждый входной либо выходной канал может быть индивидуально настроен на работу с токовым сигналом

1.3.1 Технические характеристики субмодуля



Примечание:

Конт.3 и 6 разъема X1 объединены и соединены с общим прибора.

Схема подключения субмодуля аналоговых входов / выходов AIO

Технические характеристики субмодуля аналоговых входов / выходов AIO:

Параметр	Значение
Число входных каналов	2
Число выходных каналов	2
Тип входных и выходных каналов	Ток: 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА Напряжение: 0-10 В.
Предел основной приведенной погрешности входных каналов, %	0.5
Входное сопротивление каналов измерения тока, Ом	100
Входное сопротивление каналов измерения напряжения, не менее, кО	м 70
Постоянная времени измерения, мс	67
Сопротивление нагрузки токовых выходов, не более, Ом	500
Минимальное значение входного сопротивления для выхода 0-10 В	600 Ом
Время установления выходных сигналов, мс	24
Время опроса субмодуля, не более, мс	10
Гальваническая изоляция	Отсутствует
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА	51

1.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъема субмодуля аналоговых входов / выходов AIO:

Разъ	ем Контакт	Назначение
	1	Аналоговый вход 1
X1	2	Аналоговый вход 2
	3	Общий [*]
	4	Аналоговый выход 1
	5	Аналоговый выход 2
	6	Общий*

^{*}Общие контакты субмодуля соединены между собой.

1.4 Субмодуль измерения температуры ТМР

Субмодуль измерения температуры ТМР предназначен для ввода до двух сигналов термометров сопротивления и термоэлектрических преобразователей.

Каждый канал может быть индивидуально настроен на прием сигнала от термосопротивления или термопары. Субмодуль оснащен пружинными разъемами для подключения проводов датчиков. Термопара подключается по двухпроводной схеме, термосопротивление – по трехпроводной.

Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и термопара. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность. При нарушении указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении. Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать (см. рисунок). Оплетку экрана следует соединять в одной точке с общей сигнальной цепью прибора. В качестве общей сигнальной цепи может выступать . Оплетка экрана должна быть надежно изолирована от электрического контакта с другими проводниками и элементами металлических конструкций. Не допускается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем.

Для монтажа или демонтажа провода необходимо отверткой нажать на соответствующий язычок разъема. Встроенный датчик температуры холодного спая расположен в непосредственной близости к разъемам.

1.4.1 Технические характеристики субмодуля




Схема подключения субмодуля измерения температуры ТМР

Технические характеристики субмодуля измерения температуры ТМР:

Параметр	Значение
Число входных каналов	2
	Термосопротивления: Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П.
Тип входных каналов	Термопары: TXK(L), TЖК(J), THH(N), TXA(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3), ТМК(T)
Предел основной приведенной погрешности, %	0.5
Диапазон измеряемого сопротивления, Ом	0 - 3905
Измерительный ток для термосопротивлений, не более, м.	A 1
Схема подключения термосопротивления	Трехпроводная
Диапазон измеряемого напряжения, мВ	-70 +70
Схема подключения термопар	Двухпроводная
Полоса подавления режекторного фильтра, Гц	от 49 до 51
Коэфф. подавления режекторного фильтра, dB	62
Постоянная времени ФНЧ, с	2,0
Время опроса субмодуля, не более, мс	10
Гальваническая изоляция	Отсутствует
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА	0 (отсутствует)

1.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля измерения температуры ТМР:

Разъем	Контакт	Назначение
	1	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 1 / Термопара «+»
X1	2	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 2 / Термопара «-»
	3	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 3
	1	Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 1 / Термопара «+»
X2	2	Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 2 / Термопара «-»
	3	Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 3


1.5 Субмодуль измерения температуры ТМР4

Субмодуль измерения температуры ТМР4 предназначен для ввода до четырех сигналов термометров сопротивления.

Субмодуль оснащен пружинными разъемами для подключения проводов датчиков. Термосопротивления подключаются по трехпроводной схеме.

Для монтажа или демонтажа провода необходимо отверткой нажать на соответствующий язычок разъема.

1.5.1 Технические характеристики субмодуля



Подключение термосопротивлений

Схема подключения субмодуля измерения температуры TMP4

Технические характеристики субмодуля измерения температуры ТМР4:

Параметр	Значение
Число входных каналов	4
Тип входных каналов	Термосопротивления: Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П
Предел основной приведенной погрешности, %	0.5
Диапазон измеряемого сопротивления, Ом	0 - 3905
Измерительный ток для термосопротивлений, не более, м	A 0.5
Схема подключения термосопротивления	Трехпроводная
Полоса подавления режекторного фильтра, Гц	от 49 до 51
Коэфф. подавления режекторного фильтра, dB	62
Постоянная времени ФНЧ, с	2,0
Время опроса субмодуля, не более, мс	10
Гальваническая изоляция	Отсутствует
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА	0 (отсутствует)

1.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля измерения температуры ТМР4:

Разъем Контакт		Назначение
	1	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 1
	2	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 2
	3	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 3
	4	Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 1
	5	Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 2
Х3	6	Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 3
Λ3	7	Канал 3. Термосопротивление измерительный вход 1
	8	Канал 3. Термосопротивление измерительный вход 2
	9	Канал 3. Термосопротивление измерительный вход 3
	10	Канал 4. Термосопротивление измерительный вход 1
	11	Канал 4. Термосопротивление измерительный вход 2
	12	Канал 4. Термосопротивление измерительный вход 3


1.6 Субмодуль измерения температуры TMP4L

Субмодуль измерения температуры TMP4L предназначен для ввода до четырех сигналов термометров сопротивления.

Субмодуль оснащен пружинными разъемами для подключения проводов датчиков. Термосопротивления подключаются по трехпроводной схеме.

Для монтажа или демонтажа провода необходимо отверткой нажать на соответствующий язычок разъема.

1.6.1 Технические характеристики субмодуля



Подключение термосопротивлений

Схема подключения субмодуля измерения температуры TMP4L

Технические характеристики субмодуля измерения температуры ТМР4:

Параметр	Значение
Число входных каналов	4
Тип входных каналов	Термосопротивления: Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П
Предел основной приведенной погрешности, %	0.25
Диапазон измеряемого сопротивления, Ом	0 - 450
Измерительный ток для термосопротивлений, не боле	ее, мА 0.5
Схема подключения термосопротивления	Трехпроводная
Полоса подавления режекторного фильтра, Гц	от 49 до 51
Коэфф. подавления режекторного фильтра, dB	62
Постоянная времени ФНЧ, с	2,0
Время опроса субмодуля, не более, мс	10
Гальваническая изоляция	Отсутствует
Потребление от внутреннего источника 24 В, не боле	е, мА 0 (отсутствует)

1.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля измерения температуры ТМР4:

Разъем	и Контакт	Назначение
	1	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 1
	2	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 2
	3	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 3
	4	Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 1
	5	Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 2
Х3	6	Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 3
۸۵	7	Канал 3. Термосопротивление измерительный вход 1
	8	Канал 3. Термосопротивление измерительный вход 2
	9	Канал 3. Термосопротивление измерительный вход 3
	10	Канал 4. Термосопротивление измерительный вход 1
	11	Канал 4. Термосопротивление измерительный вход 2
	12	Канал 4. Термосопротивление измерительный вход 3

1.7 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMC

Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала ТМС предназначен для ввода сигналов термометров сопротивления и термоэлектрических преобразователей (Канал 1) и постоянного напряжения в диапазоне +/- 1600 мВ (Канал 2).

Канал 1 может быть настроен на прием сигнала от термосопротивления или термопары. Канал 2 предназначен только для измерения постоянного напряжения в диапазоне +/- 1600 мВ. Субмодуль оснащен пружинными разъемами для подключения проводов датчиков. Термопара подключается по двухпроводной схеме, термосопротивление – по трехпроводной.

Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и термопара. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность. При нарушении указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении. Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать (см. рисунок). Оплетку экрана следует соединять в одной точке с общей сигнальной цепью прибора. В качестве общей сигнальной цепи может выступать . Оплетка экрана должна быть надежно изолирована от электрического контакта с другими проводниками и элементами металлических конструкций. Не допускается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем.

Для монтажа или демонтажа провода необходимо отверткой нажать на соответствующий язычок разъема. Встроенный датчик температуры холодного спая расположен в непосредственной близости к разъемам.




Схема подключения субмодуля ТМС

1.7.1 Технические характеристики субмодуля

Технические характеристики субмодуля измерения температуры и углеродного потенциала ТМС:

Параметр	Значение
Число входных каналов	2
Тип входных сигналов (Канал 1)	Термосопротивления: Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П. Термопары: ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3), ТМК(Т)
Тип входных сигналов (Канал 2)	Постоянное напряжение
Предел основной приведенной погрешности, %	0.5
Диапазон измеряемого сопротивления (Канал 1), Ом	0 - 3905
Измерительный ток для термосопротивлений, не более, мА	\1
Схема подключения термосопротивления	Трехпроводная
Диапазон измеряемого напряжения (Канал 1), мВ	-70 +70
Схема подключения термопар	Двухпроводная
Диапазон измеряемого напряжения (Канал 2), мВ	-1600+1600
Полоса подавления режекторного фильтра, Гц	от 49 до 51
Коэфф. подавления режекторного фильтра, dB	62
Постоянная времени ФНЧ, с	2,0
Время опроса субмодуля, не более, мс	10
Гальваническая изоляция	Отсутствует
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА	0 (отсутствует)

1.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля измерения температуры ТМС:

Разъ	ем Контакт	Назначение
	1	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 1 / Термопара «+»
X1	2	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 2 / Термопара «-»
	3	Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 3
	1	Канал 2. Напряжение измерительный вход 1
X2	2	Канал 2. Напряжение измерительный вход 2
	3	Канал 2. Не используется.

1.8 Субмодуль дискретных входов DI

Субмодуль дискретных входов DI предназначен для ввода до четырех дискретных сигналов типа «сухой контакт» или «открытый коллектор». Каналы 3 и 4 субмодуля могут выступать в роли счетных входов (как высокоскоростных, так и низкоскоростных) с функцией антидребезга для возможности использования датчиков с механическими контактами. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию.

1.8.1 Технические характеристики субмодуля



Схема подключения субмодуля дискретных входов DI

Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI:

Параметр	Значение	
Число входных каналов	4	
Тип входных каналов	Сухой контакт, открытый коллектор	
Число счетных каналов	2	
Максимальная частота счетных импульсов, кГц	10 (0,09*)	
Номинальное напряжение коммутации, В	24	
Номинальный ток коммутации, мА	1	
Время опроса субмодуля, не более, мс	10	
Гальваническая изоляция	Есть, групповая	
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА 4		

^{*}При включении функции антидребезга.

1.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI:

Разъ	ем Конта	кт Назначение
	1	Дискретный вход 1
X1	2	Дискретный вход 2
	3	Общий [*]
	1	Дискретный вход 3
X2	2	Дискретный вход 4
	3	Общий*

^{*}Общие контакты субмодуля соединены между собой.

1.9 Субмодуль дискретных входов DI6



Субмодуль дискретных входов DI6 предназначен для ввода до шести дискретных сигналов типа «сухой контакт» или «открытый коллектор». Каналы 3 и 4 субмодуля могут выступать в роли счетных входов, как высокоскоростных, так и низкоскоростных с функцией антидребезга для возможности использования датчиков с механическими контактами. Каналы 3 и 4 субмодуля могут работать в режиме измерения периода импульсов. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию.

1.9.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:

Параметр	Значение		
Число входных каналов	6		
Тип входных каналов	Сухой контакт, открытый коллектор		
Число счетных каналов	2		
Максимальная частота счетных импульсов, кГц 10 (0,09[1])			
Диапазон измерения периода импульсов, с 0,01 - 650			
Номинальное напряжение коммутации, В	24		
Время опроса субмодуля, не более, мс	10		
Номинальный ток коммутации, мА	1		
Гальваническая изоляция	Есть, групповая		

[1] При включении функции антидребезга.

1.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:


Разъ	ем Кон	т. Назначение
X1	1	Дискретный вход 1
X1	2	Дискретный вход 2
X1	3	Дискретный вход 3
X1	4	Общий [*]
X2	1	Дискретный вход 4
X2	2	Дискретный вход 5
X2	3	Дискретный вход 6
X2	4	Общий [*]

^{*}Общие контакты субмодуля соединены между собой.

1.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO

Субмодуль дискретных выходов DO предназначен для вывода до четырех дискретных сигналов типа «открытый коллектор». Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию.

1.10.1 Технические характеристики субмодуля



Примечание: Контакты 3 разъемов Х1 и Х2 объединены.

Схема подключения субмодуля дискретных выходов DO

Технические характеристики субмодуля дискретных выходов DO:

Параметр	Значение	
Число выходных каналов	4	
Тип выходных каналов	Открытый коллектор	
Максимальное напряжение коммутации, В	24	
Максимальный ток коммутации, мА	200	
Время опроса субмодуля, не более, мс	10	
Гальваническая изоляция	Есть, групповая	
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА 0 (отсутствует)		

1.10.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных выходов DO:

Разъ	ем Контакт	Назначение
	1	Дискретный выход 1
X1	2	Дискретный выход 2
	3	Общий*
	1	Дискретный выход 3
X2	2	Дискретный выход 4
	3	Общий*

^{*}Общие контакты субмодуля соединены между собой.

1.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6

Субмодуль дискретных выходов DO6 предназначен для вывода до шести дискретных сигналов типа «открытый коллектор» или управления двумя драйверами шаговых двигателей по сигналам: STEP, DIR, ENABLE. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию.




Схема подключения модуля дискретных выходов DO6

1.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6

Параметр	Значение	
Число выходных каналов	6	
Тип выходных каналов	Открытый коллектор	
Максимальное напряжение коммутации, В	24	
Максимальный ток коммутации, мА	200	
Максимальная частота сигнала на канале STEP, кГц	6	
Время опроса субмодуля, не более, мс	10	
Гальваническая изоляция	Есть, групповая	
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА 10		

1.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6

Разъ	ем Контакт	Назначение
	1	Дискретный выход 1
X1	2	Дискретный выход 2 или STEP шагового двигателя канала 1
	3	Дискретный выход 3
	1	Дискретный выход 4
Va	2	Дискретный выход 5 или STEP шагового двигателя канала 2
X2	3	Дискретный выход 6
	4	Общий

1.12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L

Субмодуль дискретных выходов DO6L предназначен для вывода до шести дискретных сигналов типа «открытый коллектор». Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию.




Схема подключения модуля дискретных выходов DO6L

1.12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L

Параметр	Значение	
Число выходных каналов	6	
Тип выходных каналов	Открытый коллектор	
Максимальное напряжение коммутации, В	24	
Максимальный ток коммутации, мА	200	
Время опроса субмодуля, не более, мс	10	
Гальваническая изоляция	Есть, групповая	
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА 10		

1.12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L

Разъ	ем Контакт	Назначение
	1	Дискретный выход 1
X1	2	Дискретный выход 2
	3	Дискретный выход 3
	1	Дискретный выход 4
X2	2	Дискретный выход 5
Λ2	3	Дискретный выход 6
	4	Общий

1.13 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM

Субмодуль дискретных выходов SIM предназначен для вывода до двух дискретных сигналов типа «симистор» и служит для коммутации нагрузки переменного тока. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию. Коммутация нагрузки происходит при переходе напряжения через ноль. Выходы субмодуля защищены плавкими предохранителями. Для замены предохранителя необходимо снять заднюю крышку прибора и извлечь субмодуль из слота.

1.13.1 Технические характеристики субмодуля




Схема подключения субмодуля дискретных выходов SIM

Технические характеристики субмодуля дискретных выходов SIM:

Параметр	Значение
Число выходных каналов	2
Тип выходных каналов	Симистор
Номинальное напряжение коммутации, В	~220
Максимальный ток коммутации, А	2
Минимальный ток коммутации, мА	80
Максимальная скорость изменения напряжения нагрузки, В/г	мкс 1000
Тип плавкого предохранителя	2 A, 250 B, 5×20 mm
Время опроса субмодуля, не более, мс	10
Гальваническая изоляция	Есть
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА	0 (отсутствует)

1.13.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных выходов SIM:

Разъ	ем Контакт	Назначение
	1	Дискретный выход 1
X1	2	Общий выхода 1
	3	Общий выхода 1
	1	Дискретный выход 2
X2	2	Общий выхода 2
	3	Общий выхода 2

1.14 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3

Субмодуль дискретных выходов SIM3 предназначен для вывода до трех дискретных сигналов типа «симистор» и служит для коммутации нагрузки переменного тока. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию. Коммутация нагрузки происходит при переходе напряжения через ноль. Выходы субмодуля защищены плавкими предохранителями. Для замены предохранителя необходимо снять заднюю крышку прибора и извлечь субмодуль из слота.

1.14.1 Технические характеристики субмодуля




Схема подключения субмодуля дискретных выходов SIM3

Технические характеристики субмодуля дискретных выходов SIM3:

Параметр	Значение	
Число выходных каналов	3	
Тип выходных каналов	Симистор	
Номинальное напряжение коммутации, В	~220	
Максимальный ток коммутации, А	2	
Минимальный ток коммутации, мА	80	
Максимальная скорость изменения напряжения нагрузки, В/мкс 1000		
Тип плавкого предохранителя	2 A, 250 B, 5 × 20 мм	
Время опроса субмодуля, не более, мс	10	
Гальваническая изоляция	Есть	
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА	0 (отсутствует)	

1.14.2 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных выходов SIM3:

Разъем	Контакт	Назначение
V1	1	Дискретный выход 1
X1	2	Общий выхода 1
X2	1	Дискретный выход 2
Λ2	2	Общий выхода 2
	1	Дискретный выход 3
X3	2	Общий выхода 3
	3	Общий выхода 3

1.15 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R

Субмодуль дискретных выходов R предназначен для вывода до двух дискретных сигналов типа «реле» и служит для коммутации нагрузки постоянного и переменного тока.




Схема подключения субмодуля дискретных выходов R

Технические характеристики субмодуля дискретных выходов R:

Параметр	Значение	
Число выходных каналов	2	
Тип выходных каналов	НР и НЗ контакты реле	
Максимальное напряжение коммутации, В Переменного тока Постоянного тока	240 60	
Максимальный ток коммутации, А	2	
Минимальная коммутируемая нагрузка	100 мА, 5 В	
Время опроса субмодуля, не более, мс	10	
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА 29		

1.15.1 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных выходов R:

Разъем	Контакт	Назначение
	1	Канал 1. Нормально замкнутый (НЗ) контакт
X1	2	Канал 1. Общий контакт
	3	Канал 1. Нормально-разомкнутый (НР) контакт
	1	Канал 2. Нормально-замкнутый (НЗ) контакт
X2	2	Канал 2. Общий контакт
	3	Канал 2. Нормально-разомкнутый (НР) контакт

1.16 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4

Субмодуль дискретных выходов R4 предназначен для вывода до четырех дискретных сигналов типа «реле» и служит для коммутации нагрузки постоянного и переменного тока.

Модуль R4 | X1 | | Цепь Конт. | Общ.4 8 | НР.4 7 | Общ.3 6 | НР.3 5 | К нагрузке | НР.2 3 | Общ.1 2 | НР.1 1 | НР.1 1 | НР.1 | НР.1 1 | НР.1 | НР.1

Схема подключения субмодуля дискретных выходов R4

Технические характеристики субмодуля дискретных выходов R4:

Параметр	Значение	
Число выходных каналов	4	
Тип выходных каналов	НР контакты реле	
Максимальное напряжение коммутации, В Переменного тока Постоянного тока	240 30	
Максимальный ток коммутации, А	2	
Минимальная коммутируемая нагрузка	100 мА, 5 В	
Время опроса субмодуля, не более, мс	10	
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА 34		

1.16.1 Назначение контактов разъемов субмодуля

Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных выходов R4:

Разъ	ем Контакт	Назначение	
	1	Канал 1. Нормально разомкнутый (НР) контакт	
	2	Канал 1. Общий контакт	
	3	Канал 2. Нормально разомкнутый (НР) контакт	
X1	4	Канал 2. Общий контакт	
\	5	Канал 3. Нормально разомкнутый (НР) контакт	
	6	Канал 3. Общий контакт	
	7	Канал 4. Нормально разомкнутый (НР) контакт	
	8	Канал 4. Общий контакт	

1.17 Субмодуль энкодера ENI

Субмодуль инкрементального энкодера ENI предназначен для подключения двух инкрементальных энкодеров и подсчета числа импульсов каждого энкодера по сигналам A, B, Z.




Схема подключения модуля энкодера ENI

Технические характеристики модуля дискретных выходов ENI:

Параметр	Значение	
Число энкодеров	2	
Тип входных каналов	Сухой контакт, открытый коллектор	
Максимальная частота счетных импульсов, кГц	400	
Напряжение коммутации контактов (переключается программно), В 12, 24		
Номинальный ток коммутации, мА	5 (при V = 12 B), 10 (при V = 24 B)	
Время опроса субмодуля, не более, мс	10	
Гальваническая изоляция	Есть, групповая	
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА	60	

1.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI

Разъ	ем Контакт	Назначение
	1	Вход А первого канала
X1	2	Вход В первого канала
	3	Вход Z первого канала
	1	Вход А второго канала
X2	2	Вход В второго канала
	3	Вход Z второго канала
	4	Общий

1.18 Субмодуль интерфейсов RS-485

Субмодуль интерфейсов 485 предназначен для коммуникации прибора по линиям связи RS-485. Субмодуль состоит из двух независимых каналов RS-485 с групповой гальванической изоляцией.

Схема подключения субмодуля к линии RS-485 приведена на рисунке 8. В случае использования длинной линии RS-485 (более 100 м), а также линии, прокладываемой в условиях воздействия значительных электромагнитных помех, рекомендуется использовать экранированные кабели с дренажным проводом (КИПвЭВ $1.5 \times 2 \times 0.78$; КИПЭВ $2 \times 2 \times 0.6$ или аналогичные), схема подключения которых приведена на рисунке 9. Экран кабеля следует соединять только в одной точке с дренажной цепью соответствующей линии.

1.18.1 Терминирование линии

В оконечных узлах линии RS-485 устанавливаются терминальные резисторы Rs*. Для подключения встроенных терминальных резисторов, на печатной плате субмодуля предусмотрены джамперы XS1 и XS2 для каналов 1 и 2 соответственно. При замыкании контактов 1 и 2 джампера происходит подключение терминального резистора, при замыкании контактов 2 и 3 - отключение.

Для доступа к джамперам терминальных резисторов необходимо открутить и снять заднюю крышку прибора и вынуть субмодуль из слота. После чего установить субмодуль в слот, убедившись, что разъем субмодуля вошел в соединитель с кроссплатой, установить заднюю крышку прибора обратно.



На субмодуле по умолчанию включены терминальные резисторы - на перемычках XS1, XS2 замкнуты контакты 1-2.



В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 485. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. Работа совместно с субмодулем GPRS не допускается.

1.18.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения




Схема подключения субмодуля 485 к линии RS-485

Технические характеристики субмодуля интерфейсов 485:

Параметр	Значение	
Число каналов	2	
Гальваническая развязка	Групповая, 1000 В	
Скорость передачи данных, макс.	230400 бит/с	
Длина линии связи, макс.	1000 м	
Стандарт физического уровня	EIA/TIA-485	
Поддержка технологии True fail safe Присутствует		




Схема подключения субмодуля 485 к экранированной линии RS-485 с дренажным проводом

Назначение контактов разъемов субмодуля интерфейсов 485:

Разъе	м Контакт	Назначение
	1	Канал 1. Сигнал A (Data +)
V1	2	Канал 1. Сигнал B (Data -)
X1	3	Канал 1. Дренаж
	4	Заземление
	1	Канал 2. Сигнал A (Data +)
X2	2	Канал 2. Сигнал B (Data -)
	3	Канал 2. Дренаж

1.19 Субмодуль интерфейсов CAN

Субмодуль интерфейсов CAN предназначен для коммуникации прибора по линиям связи CAN. Субмодуль состоит из двух независимых каналов CAN с групповой гальванической изоляцией.

Схема подключения субмодуля к линии САN приведена на рисунке 10. В случае использования длинной линии САN (более 100 м), а также линии прокладываемой в условиях воздействия значительных электромагнитных помех, рекомендуется использовать экранированные кабели с дренажным проводом (КИПвЭВ $1.5 \times 2 \times 0.78$; КИПЭВ $2 \times 2 \times 0.6$ или аналогичные), схема подключения которых приведена на рисунке 11. Экран кабеля следует соединять только в одной точке к дренажной цепи соответствующей линии.

1.19.1 Терминирование линии

В оконечных узлах линии CAN устанавливаются терминальные резисторы Rs*. Для подключения встроенных терминальных резисторов общим сопротивлением 120 Ом, на печатной плате субмодуля предусмотрены джамперы XS1 и XS2 для канала 1, и XS3 и XS4 для канала 2. Чтобы подключить терминальный резистор 1-го канала CAN, необходимо замкнуть джампером контакты 1-2 XS1 и XS2. Для подключения терминального резистора 2-го канала CAN, необходимо замкнуть контакты 1-2 XS3 и XS4. Чтобы отключить терминальный резистор, необходимо установить джампер на контакты 2-3 XS1 и XS2 для 1-го канала, и XS3 и XS4 для 2-го канала CAN.

Для доступа к джамперам терминальных резисторов необходимо открутить и снять

заднюю крышку прибора и вынуть субмодуль из слота. После чего установить субмодуль в слот, убедившись, что разъем субмодуля вошел в соединитель с кроссплатой, установить заднюю крышку прибора обратно.



В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов CAN. При этом он может быть установлен в любой свободный слот.




Схема подключения субмодуля CAN к линии CAN

1.19.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения




Схема подключения субмодуля CAN к экранированной линии CAN с дренажным

Технические характеристики субмодуля интерфейсов CAN:

Параметр	Значение
Число каналов	2
Гальваническая развязка	Групповая, 1000 В
Поддерживаемая спецификация САІ	NISO11898-2
Скорость передачи данных, макс.	1 Мбит/с
Длина линии связи, макс.	40 м при 1 Мбит/с; 500 м при 125 Кбит/с.
	1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс.	30
Длина ответвления линии, макс.	0,3 м

Назначение контактов разъемов субмодуля интерфейсов CAN:

Разъ	ем Контакт	Назначение
	1	Канал 1. Сигнал CAN-H
X1	2	Канал 1. Сигнал CAN-L
	3	Канал 1. Общий CAN
	1	Канал 2. Сигнал CAN-H
X2	2	Канал 2. Сигнал CAN-L
	3	Канал 2. Общий CAN

1.20 Субмодуль модема GPRS

Субмодуль модема GPRS служит для обеспечения удаленного обмена данными по сети сотовой связи GSM.

Модем может выполнять следующие функции:

- прием и передача данных с помощью GPRS;
- прием и передача данных с помощью CSD;
- прием и передача SMS.

Антенна GSM подключается к разъему X2. Тип антенного соединителя - гнездо SMA. В случае установки прибора в металлическом шкафу, а также в зоне неуверенного приема сотовой сети связи необходимо использовать выносную антенну GSM.



В составе прибора может быть использован только один субмодуль модема GPRS. Работа совместно с субмодулем интерфейсов 485 не допускается.

1.20.1 Работа модема

Управление модемом производится при помощи AT-команд в соответствии со стандартами GSM 07.05 и GSM 07.07 по внутреннему последовательному порту прибора. В модеме используется GSM/GPRS модуль SIMCom SIM800C. Полный список AT-команд можно найти в документе «SIM800 Series AT Command Manual».

Для установки microSIM карты необходимо снять крышку субмодулей прибора, открутив болты ее крепления и установить SIM-карту в картоприемник для SIM-карт субмодуля модема GPRS. Картоприемник для SIM-карт доступен без извлечения субмодуля из слота. Затем установить крышку субмодулей на место.

Для обеспечения надежной работы предусмотрены следующие механизмы управления модулем GSM/GPRS:

- сторожевой таймер опроса модуля по дополнительному последовательному порту;
- сторожевой таймер отслеживания ответов модуля по основному последовательному порту;
- внешний сигнал включения / выключения модуля.

Сторожевой таймер опроса модуля по последовательному порту выполняет периодический опрос модуля по дополнительному последовательному порту, не влияя

при этом на обмен по основному порту. В случае отсутствия ответов от модуля в течение 15 секунд происходит перезагрузка модуля GSM/GPRS. Данный сторожевой таймер может быть включен с помощью микропереключателя SA1.1, установленного на плате субмодуля модема GPRS, переключением его движка в положение «ON» либо выключен в положении «OFF».

Сторожевой таймер отслеживания ответов модуля определяет отсутствие ответа модуля по основному последовательному порту в течение 1,5 минуты. Если в данный интервал времени, который отсчитывается от конца последней передачи модулю со стороны процессора, от модуля не поступил ответ, происходит его перезагрузка. Работа данного сторожевого таймера предполагает использование протоколов обмена, предусматривающих обязательный ответ от модуля в течение указанного времени. Управление данным сторожевым таймером производится движком микропереключателя SA1.2, установленного на плате субмодуля модема GPRS. Для включения данного сторожевого таймера необходимо перевести движок в положение «ON», для выключения – в положение «OFF».

Внешний сигнал ON/OFF включения / выключения модуля позволяет дистанционно включать и выключать модуль, а также выполнять его перезагрузку. Данный сигнал может использоваться в случае, когда передача по сотовой сети происходит не постоянно, а периодически, для включения модуля только на время передачи. При этом сторожевые таймеры должны быть отключены микропереключателем SA1 во избежание включения ими модуля. Также данный сигнал может использоваться и во время постоянно включенного модуля для его перезагрузки. Управление данным сигналом может производиться через субмодуль дискретных выходов DO (DO6/DO6L).

В случае, когда модуль выключен, замыкание сигнала ON/OFF с сигналом GND в течение от 1 до 5 сек. принудительно включит модуль, а если модуль был включен - то выключит. При включении прибора и подачи питания на субмодуль модема, модуль GSM/GPRS включается самостоятельно и готов к использованию. Подключение сигнала ON/OFF приведено на рисунке 12.

Для передачи данных требуется предварительно установить соединение с удаленным абонентом (кроме передачи данных с помощью SMS-сообщений). При передаче данных с помощью GPRS модем обеспечивает поддержку TCP/IP и UDP протоколов. При передаче данных с помощью SMS-сообщений модем обеспечивает поддержку текстового и PDU-режимов SMS-сообщений.

1.20.2 Технические характеристики и схема подключения




Схема подключения сигнала принудительного включения/выключения модема GPRS

Технические характеристики субмодуля модема GPRS:

Параметр Значение Тип модуля GSM/GPRS SIMCom SIM800C EGSM900/DCS1800/PCS1900 Рабочий частотный диапазон Тип антенного соединителя Гнездо SMA 4 (EGSM900) Класс выходной мощности передатчика 1 (DCS1800/PCS1900) прием до 85600 бит/с Скорость обмена в режиме GPRS передача до 42800 бит/с 9600 бит/с Скорость обмена в режиме CSD Поддерживаемые типы SMS SMS-MO, SMS-MT, SMS-CB Типы SIM-карт micro-SIM (1,8 В и 3 В) Интерфейс связи с прибором Внутренний, последовательный 1200/2400/4800/9600/38400/57600/115200 бит/с Скорости обмена по интерфейсу связи Управление потоком данных интерфейса связи Программное Тип внешнего дискретного входного сигнала

Назначение контактов разъема сигнала принудительного включения / выключения модема GPRS:

Сухой контакт, открытый коллектор

Присутствует

175 MA

Разъем Контакт Назначение X1 1 ON/OFF 2 Общий

модема ON/OFF

не более

принудительного включения / выключения

Потребление от внутреннего источника 24 В, имп.,

Гальваническая изоляция сигнала ON/OFF

Источник — https://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Cy6модули_pacшиpeния&oldid=1488

Эта страница в последний раз была отредактирована 10 декабря 2021 в 16:01.